БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.

Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 – НУРВСПСРБ – 4234

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за **строителния продукт**

PE&PP „Konti Kan Spiral"
Тръби от полиетилен и/или полипропилен

Предназначени за изграждане на безнапорно подземно отводняване
и отвеждане на отпадъчни води, със сложно структурирана конструкция на стената,
със сложно конструкция на стената, с гладка вътрешна и външна повърхност
със спираловидно формовани кухи сектори тип "А2",
с размери, напречна коравина и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания,
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от
KONTI HIDROPLAST DOOEL
ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia,
Republic of North Macedonia

и произвеждан в
KONTI HIDROPLAST DOOEL
ul. Industriska b.b. 1480 Gevgelia,
Republic of North Macedonia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в
БДС EN 13476-2:2025
и т.11 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден на **01.04.2026 г., отменя Сертификат№ 14-НУРВСПСРБ-3791 от 02.03.2023 г.** и остава валиден за срок от три години до **31.03.2029 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 01.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС" :
/ Т. Любенова /

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 01.1.

FC/CPNR -7-3.9/02

1505 София, бул. Ситняково 23 | тел.: 02 989 4070 | e-mail: bulgarkontrola@bulgarkontrola.bg | www.bulgarkontrola.bg

1. Размери и напречна коравина

Номинален размер DN/ID	Номинален размер DN/OD	Клас напречна коравина* SN (kN/m2)
1000÷2000	1000÷2000	SN 4/ SN 8/ SN 16

*** Забележка:** *По заявка от клиенти, могат да се произведат и с SN 10 и SN12*

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съгласно т.6.1 от БДС EN 13476-1:2025
Цвят	външен и вътрешен слой -черен Съгласно т.6 .2на БДС EN 13476-1:2025
Геометрични характеристики – среден външен диаметър, $d_{em,min}$ – среден вътрешен диаметър, $d_{im,min}$	DN-OD 1000÷2000; DN-ID 1000÷2000 Съгласно т.8.2, таблици 5,6 от БДС EN 13476-2:2025
Надлъжно свиване , %	Неприложимо за тръби тип А2
Устойчивост на удар (0 °C)	TIR ≤10 % Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025
Напречна коравина SN, кN/m ^{2}	≥ декларираната стойност за SN Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025
Напречна гъвкавост, кN	Без деформация мин. 30 % от dem Съгласно т. 10.1.2, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025
Якост на опън на шева, N	Без деформация при минимална сила > 1020 N Съгласно т. 10.1.1, таблица 14 от БДС EN 13476-2:2025

Място: гр. София
Дата: 01.04.2026 г.

Директор на Дирекция „ОС” :
/ Т. Любенова /

„БУЛГАРКОНТРОЛ” РВ 01.1.