„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД

отдел „СЕРТИФИКАЦИЯ“

1000 София, р-н „Средец“, ул. “Иван Вазов” № 3, тел.: 02 812 20 70, www.niis.bg, e-mail: exact@niis.bg.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 17(3)-НУРВСПСРБ-238

Издава се на основание чл. 14. ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 (от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ШАХТИ, РЕВИЗИОННИ КАМЕРИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ,

Произведени от полипропилен /PP/

Предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи,
до максимална дълбочина от 6 m,
предназначени извън и в конструкцията на сгради-приложение U и D
с параметри, класове и оценени характеристики съгласно Приложение към сертификата.

пуснат на пазара от

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ
KONTI HIDROPLAST DOOEL
Гевгелия, ул. Industriska BB 1480, Република Северна Македония
INDUSTRISKA BB Str. 1480 GEVGELIA, REPUBLIK OF NORTH MACEDONIA

и произвеждан в

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ
KONTI HIDROPLAST DOOEL
Гевгелия, ул. Industriska BB 1480, Република Северна Македония
INDUSTRISKA BB Str. 1480 GEVGELIA, REPUBLIK OF NORTH MACEDONIA

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 13598-1:2020; БДС EN 13598-1:2020/NA:2022
БДС EN 13598-2:2020; БДС EN 13598-2:2020/NA:2022
и Приложение № 2, (т.24 и т. 25)
към т. 2. от Заповед № РД 02-14-1329 от 03.12.2015 г.,
на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г.

Сертификатът е издаден за първи път на 07.08.2023 г., и остава валиден до 06.08.2029 г., при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

гр. София
07.08.2026 г.

УПРАВИТЕЛ:
/Александра Мицова/

Този сертификат включва 1приложение от 2 страница, което е неразделна част от него.

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД

отдел „СЕРТИФИКАЦИЯ“

1000 София, р-н „Средец“, ул. “Иван Вазов” № 3, тел.: 02 812 20 70, www.niis.bg, e-mail: exact@niis.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 17(3)-НУРВСПСРБ-238

Шахти, плитки ревизионни камери и свързващи части от PP

Методи на производство	Номинален вътрешен диаметър	DN/ID mm	SN kN/m²
Леене под налягане KONTI RIGID	Група 1	200≤dn<500 mm	≥2
	Група 2, 3, 4	600/800/1000	4
Конфекционирани	Група 1, 2, 3, 4	DN/OD mm 400/500/630/800/1000	8
		DN/OD 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/2000 и съгласно каталог на производителя	4; 8
Спомагателни свързващи части	Група 1 Група 2 Група 3	DN/OD dn≤200 mm DN/OD 200<dn≤500 mm DN/OD dn>500 mm	
Плитки камери	Група 1 Група 2	DN/OD 180<dn≤450 mm DN/OD 450<dn<800 mm	>0,7

ОЦЕНЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Шахти, ревизионни камери и свързващи части от полипропилен /PP/

Съществени характеристики	Резултати	Методи за изпитване
Външен вид, цвят	Гладки, чисти и без др. дефекти на външна и вътрешна повърхност. Производство в Оранжев и Черен цвят, равномерно оцветени. Резултат в съответствие с т. 6.1 и т. 6.2 от БДС EN 13598-1 и БДС EN 13598-2	БДС EN 13598-2:2020
Геометрични характеристики	Резултатът е в съответствие с т. 7.2.1 и т. 7.2.2 от БДС EN 13598-2, и т. 7.2.3 от БДС EN 13598-1, съгласно обявените размери	БДС EN ISO 3126:2005
Физични характеристики	Резултатът е в съответствие с Анекс А, Табл. А.2 от БДС EN 13598-1; БДС EN 13598-2	БДС EN ISO 1133-1
Механични характеристики	Устойчивост/якост на удар на дъно, издържа без пукнатини и др. повреди, които могат да влошат функцията.	БДС EN 13598-2:2020 БДС EN ISO 3127
	Напречна коравина на вертикалните елементи (пръстени) в съответствие с. т. 8, табл. 7 от БДС EN 13598-2, ≥2 kN/m², отговаря; Коравина на вертикални пръстени	ISO 13268

1000 София, р-н „Средец“, ул. “Иван Вазов” № 3, тел.: 02 812 20 70, www.niis.bg, e-mail: exact@niis.bg.

	на плитки камери в съответствие с т. 8 и Таблица 3 от БДС EN 13598-1 > 0,7 kN /m 2 - отговаря	
Изисквания за пригодност	Херметичност на система-без течове, при изпитване на хидростатично налягане и промяна на въздушното налягане повече от p≤-0.27 bar./≥15 min. Херметичност на системи с еластомерни уплътнителни пръстени. Без течове или намаляване на въздушното налягане по време на изпитванията. Резултатът е в съответствие с БДС EN 13598-2:2020, табл. 10, Условие A, Условие D	БДС EN ISO 13259
Стъпала - пластмасови:	Якост при вертикално натоварване 9.7, резултат ≤10 mm-остатъчна деформация, под товар от 2 kN и 4,56 резултат ≤5 mm-остатъчна деформация след разтоварване Резултатът е в съответствие с т. 7.4.3 и табл.8 от БДС EN 13598-2,	БДС EN 13101 Прил. B
	Отстояние на стъпало от стена 138,8 ≥120 Разстояние между две съседни стъпала 250 Отстояние между две стъпала на съседни модула 340, и размери в съответствие. Резултатът е в съответствие с т. 7.4.2 и т. 7.4.3 от БДС EN 13598-2	БДС EN 13598-2
Маркировка	Отговаря на изискванията на табл. 11 от БДС EN 13598-2	

гр. София
07.08.2026 г.

УПРАВИТЕЛ:
/Александра Мицова/